

Prohlášení o shodě

PS/7HEVDPOŽ



Linecká 377, 382 41 Kaplice
Výrobna: Kaplické nádraží 74, 382 41 Kaplice
IČ: 46678352

jako výrobce výrobku

Název: jednokřídlové a dvoukřídlové hliníkové prosklené a plné požární uzávěry typu „heroal série 082“

Popis a určení výrobku:

jednokřídlové a dvoukřídlové dveře otočné hliníkové prosklené nebo plné, doplněné event. Pevnými bočními díly a/nebo nadsvětlíkem, vyrobené z hliníkového profilu „heroal série 082“. Tyto dveře jsou určeny pro použití v interiéru, kde slouží pro dělení požárních úseků jako požární uzávěry s klasifikací podle ČSN EN 13501-2:2004 **E 45-C/ E_{1,2} 30-C/ EW 30-C**, resp. **E 45-C/ EI₁ 20-C/ EI₂ 45-C/ EW 45-C** (jednokřídlové uzávěry) a **E 45-C/ EI_{1,2} 30-C/ EW 45-C** nebo **E 45-C/ EI₁ 20-C/ EI₂ 30-C/ EW 45-C** nebo **E 30-C/ EI₁ 20-C/ EI₂ 30-C/ EW 30-C** (dvoukřídlové uzávěry), v závislosti na konstrukčním provedení. Konstrukce uzávěrů jsou druhu DP1 (podle ČSN 730810).

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:

§5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Doklady o zkouškách a posouzení shody:

- Certifikát výrobku č. 204/C5a/2009/080-015006 ze dne 30. března 2009
- Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 080-015005 ze dne 30. března 2009
- Stavební technické osvědčení č. 080-015004 ze dne 27. března 2009, platnost do ze dne 31. března 2012
- Protokol o klasifikaci požární odolnosti č.j. PKO-07-157/AO204 ze dne 10. ledna 2008

Výše uvedené dokumenty vydala Autorizovaná osoba 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb, Prosecká 412/74, 190 00 Praha.

Při posouzení shody byly použity tyto technické specifikace:

- ČSN 730810:2005 – Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
- ČSN EN 13501-2:2004 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 13501-1:2003 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
- ČSN 730802:2001 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
- ČSN 730804:2002 – Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
- Stavební technické osvědčení č. 080-015004 ze dne 27. března 2009

Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost,

Že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky tohoto předpisu. Výrobek musí být instalován v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku, jinak nejsou zajištěny deklarované vlastnosti výrobku.

Kaplici dne 1.6. 2009

Mgr. Jiří Krba
jednatel společnosti

